


Husets energianvändning



Energideklaration för Skollärvägen 3, Gideå.

■ Detta hus använder 73 kWh/m² och år, varav el 57 kWh/m².

Liknande hus 111–166 kWh/m² och år, nya hus 75 kWh/m².

Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.


Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2010-09-28 av:

Tom Åberg, Övik Energi AB

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.

Husets energianvändning



Energideklaration för Skollärvägen 3, Gideå.

- Detta hus använder 71 kWh/m² och år, varav el 57 kWh/m².
 Liknande hus 102–153 kWh/m² och år, nya hus 75 kWh/m².
 Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2010-09-28 av:

Tom Åberg, Övik Energi AB

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.